



|  |  |
|--|--|
| <b>Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen</b> |  <b>Kreis Kleve</b><br>... mehr als niederrhein |
| Bericht zur Umweltinspektion                                   |  |
| Datum: 02.12.2020  | Seite 1 von 2  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Firma</b>                                | Janßen Schweinemast KG   |
| <b>Standort</b>                             | Körversweg 7, 47638 Straelen   |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>                   | Anlage zur gemischten Aufzucht und Haltung von Sauen, Ferkeln und Schweinen  |
| <b>Datum und Dauer der Umweltinspektion</b> | 02.12.2020<br>1,0 Stunden  |
| <b>Art der Umweltinspektion</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet<br><input type="checkbox"/> unangemeldet  |
| <b>weitere beteiligte Behörden</b>          | keine  |
| <b>Umfang der Umweltinspektion</b>          | medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt auf die Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)  |
| <b>Grundlage der Umweltinspektion</b>       | immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 23.03.2009  |
| <b>Ergebnis der Umweltinspektion</b>        | <input type="checkbox"/> Keine Mängel<br><input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel <sup>1)</sup><br><input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel <sup>2)</sup><br><input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel <sup>3)</sup>   |
| <b>Beschreibung der Mängel</b>              | - Umgang und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ( <b>Stand 08.04.2021: Sanierung Eigenverbrauchertankstelle durch Fachunternehmen in Begleitung durch einen Sachverständigen erfolgt, Prüfbericht steht noch aus</b> )<br>- Ausführung von Arbeitsflächen im Werkstattbereich ( <b>Stand 08.04.2021: Boden gereinigt und Abfüllplatz medienbeständig bestellt</b> ) |
| <b>Veranlasste Maßnahmen</b>                | Revisions schreiben  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen</b> |  <b>Kreis Kleve</b><br>... mehr als niederrhein |
| Bericht zur Umweltinspektion                                   |  |
| Datum: 02.12.2020  | Seite 2 von 2  |

## Legende

- 1) Geringfügige Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.